



---

#### 4. NÁHRADNÍ DÍLY

---

Ke kabině pro nanášení lepidel může být dodán náhradní přířez netkané textilie třídy filtrace EU 3 o rozměru: 700 x 580 mm

---

#### 5. MONTÁŽ A ÚDRŽBA

---

##### 6.1. Montáž

Montáž kabiny spočívá v jejím upevnění na rameno otočného mechanismu.

##### 6.2. Údržba

Údržba zařízení spočívá v pravidelném vyměňování nástřihu filtrační textilie po jejím zanešení. Textilie se vysune směrem dopředu a vyjme. K opěrnému roštu se zasune nový nástřih textilie.

**!! Kabina nesmí být provozována bez filtrační textilie !!** - mohlo by dojít k poškození odsávacího ventilátoru.

---

---

Bližší informace o všech vyráběných zařízeních získáte na kontaktní adrese:

**VZDUCHOTECHNIK s.r.o.**, Tovární ul. 548, 463 31 Chrastava, ČR

tel: +420-(0)485 143 114, fax: +420-(0)485 143 103, mail: vzduchotechnik@vzduchotechnik.cz

---